


**屋根面** 平成20年8月20日14:00 / 外気温**32.6°C**



施工屋根面 31°C 未施工屋根面 51°C

**室内**

未施工部**34°C** → 施工部**30°C**

**4°C**  
削減